

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования для инвалидов

1. Краткая характеристика объекта

1. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского Союза Д.Е.Кудинова г. Вязьмы Смоленской области. МБОУ СОШ №10 г.Вязьмы Смоленской области
2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: Смоленская область, г.Вязьма, ул. Плотникова, д.10
3. Наименование предоставляемых услуг:
 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
 - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
 - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
4. Сведения об объекте:
 - Год постройки: 1946г. Этажность: 2 этажа, _____ кв. м.
 - Год постройки: 1966г. Этажность: 3 этажа, _____ кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да/нет): _____ кв. м
5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Свидетельство о государственной регистрации права от 11.12.2015

Форма собственности: муниципальная _____

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная _____

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная услуга

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 840 чел.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории*): *дети*

Категории обслуживаемых инвалидов *инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (обучается на дому); инвалиды с нарушениями зрения (обучается на дому), инвалиды общего заболевания (обучение на дому).*

III. Оценка состояния имеющихся недостатков и обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2.	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3.	адаптированные лифты	Отсутствуют (оборудование возможно при реконструкции здания)
4.	поручни	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
5.	пандусы	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
6.	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют (оборудование возможно при реконструкции здания)
7.	раздвижные двери	Частично установлены
8.	доступные входные группы	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» (оборудование возможно при реконструкции здания)
10.	достаточная ширина дверных проемов в стечах, лестничных маршей, площадок	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Оборудование и носители информации имеются частично, частично не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения,	Информация имеется частично, частично соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»

	зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Оборудование носители информации отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется, на основании приказа №68-64/01-10 от 02.09.2019
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеется, на основании приказа приказ №68-64/01-10 от 02.09.2019
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования с использованием транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования с обеспечением допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	В учреждении нет помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам, с сопровождением тьютора

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Нанесение контрастной маркировки для слабовидящих, размещение системы средств информации (визуальной, звуковой, тактильной) в соответствии с п.5.5 СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН»	2019-2023
2.	Обучение педагогов для работы с инвалидами и детьми с ОВЗ	2019-2021
3.	Установка поручней	2019-2025
4.	Установка пандусов	2019-2022
5.	Установка раздвижных дверей	2019-2025

6.	Установка доступных входных групп	2019-2025
7.	Установка доступных санитарно-гигиенических помещений	2019-2025
8.	Установка достаточной ширины дверных проемов в стечах, лестничных маршей, площадок	2019-2025
9.	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2019-2023
10.	Установка дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2019-2025
11.	Установка дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2019-2025
12.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	2016-2030
13.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	2019-2023